

设计更改通知单

(C/17-1)

编号：电3

共 1 页 第 1 页

工程名称	重大工程材料服役安全研究评价设施和教育部材料服役安全科学中心东、西区博士后宿舍	工程号	2010-111-6
		更改时间	2016.11.08

更改原因及内容：

根据给排水专业对消火栓系统的修改和增加雨淋阀的控制要求，电气专业增加相应管线和消防控制模块。

东侧雨淋阀控制线路引自西侧电气间内的消防接线端子箱，线路沿室外预留管路敷设。

以上修改内容详见附图。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
			设计人	
			专业负责人	
			审核人	
			工程负责人	